

Recubrimientos Mínimos y Máximos para Tubería Corrugada DrenPro One® Tigre- ADS, Pared Sencilla (ASTM F667)

Introducción

La información contenida en este documento está diseñada para proporcionar respuestas a las preguntas de la altura de la cobertura mínima y máxima sobre las tuberías; los datos facilitados no deben ser utilizados en el diseño del proyecto, sólo sirven como referencia. El procedimiento de diseño descrito en la sección de estructuras (sección 2) del Manual de Ingeniería, el cual proporciona información detallada para el análisis de las condiciones de instalación más comunes. Este procedimiento debe utilizarse para diseños específicos de proyecto. Las dos limitantes más comunes de altura de relleno son cobertura mínima, en las zonas expuestas a tráfico vehicular y altura máxima de relleno en instalaciones a profundidad. En todo caso hay que evaluar detalladamente las condiciones de cada proyecto.

Las alturas de recubrimientos presentadas en esta nota técnica, corresponden para las tuberías corrugadas de pared sencilla Tigre-ADS DrenPro One® en diámetros nominales que varían entre 100mm y 600mm, fabricadas de acuerdo a la norma ASTM F667.

Cobertura mínima en aplicaciones de tráfico

Las tuberías de los diámetros nominales entre 100mm y 600mm (4" a 24"), instaladas en áreas de tráfico vehicular (cargas AASHTO H-25 ó HS -25) requieren al menos 30 centímetros de cobertura sobre la corona del tubo. El relleno debe construirse conforme a la sección de instalación (sección 5) de Manual de Ingeniería y siguiendo todos los requisitos de la norma de instalación ASTM D2321. El material de relleno debe cumplir el tipo y porcentaje mínimo de compactación mencionado en el acápite A-5, tabla 5-2 del Manual de Ingeniería. En la tabla 1 indicada a continuación, esta condición está representada por un material de relleno estructural clase I o clase II, compactado a una densidad de Proctor estándar mínima de 90%, aunque otro material puede proporcionar resistencias similares en niveles ligeramente inferiores de compactación. El material de relleno estructural debe extenderse 15 centímetros sobre la corona del tubo; la cobertura restante debe ser apropiada para la instalación y según lo especificado por el ingeniero de diseño.

En los casos donde el ahuellamiento o leves hundimientos reflejados en la superficie a causa de las deflexiones normales de la tubería es un tema especial, es procedente ampliar la cobertura de relleno estructural hasta donde se requiera. Este fenómeno sucede en instalaciones a baja cobertura y terminaciones de pavimentos flexibles o carpeta asfáltica. En instalaciones donde haya involucrado pavimento, el material de sub-base / base se considera parte de la profundidad de enterramiento mínimo. En el caso de pavimentos rígidos, su espesor también puede ser incluido en la cobertura mínima, sin embargo, el espesor de pavimentos flexibles no debe ser incluido en la cobertura mínima. Información adicional que puede afectar los requisitos de cobertura se incluyen en la sección de instalación (Sección 5) del Manual de Ingeniería. Algunos ejemplos de lo que se considera especial, son las cargas temporales de los equipos de construcción (compactadores), cargas especiales de construcción, equipos de pavimentación y cargas similares siempre que sean superiores a la carga de diseño de la vía.

Chile: Panamericana Norte 20.500 | Lampa | Santiago | Chile | Fono: (56-2)24130001 tigre-ads.com

Argentina: Calle 12, n°70, Parque Industrial Pilar, Pcia de Buenos Aires, Pilar

Peru Calle 2 Manzana A Lote 01. Lotización Industrial El Lúcumo (Puente Arica Km. 41 Antigua Panamericana Sur), Lurín LIMA

Tabla 1
Requisitos de cobertura mínima para Tubería Corrugada de Pared Sencilla Tigre ADS
DrenPro One® Según norma ASTM F667 para cargas AASHTO H-25 ó HS-25

Diámetro Nominal mm (Pulg)	Recubrimiento Mínimo - m
100 (4") - 600 (24")	0.30

Nota: El recubrimiento mínimo presentado en esta nota técnica se calculó presumiendo que el material de relleno se compactó con material clase I o clase II, a una densidad de Proctor estándar del 90%, alrededor de la tubería y con un mínimo de 15 centímetros de material estructural de relleno sobre la corona del tubo, como se recomienda en la sección 5 del Manual de Ingeniería, más una capa adicional de material de la subbase compactado hasta obtener la cobertura total según sea necesario.

En las instalaciones de tráfico superficial, cuando el pavimento está involucrado, una excelente calidad de la compactación del material es indispensable para prevenir el asentamiento superficial y ahuellamiento del mismo.

Máxima cobertura

El empuje de la pared corrugada de las tuberías generalmente condiciona la máxima cobertura que puede soportar una tubería y proporcionar un dato conservador de máxima altura, la información se presenta de forma precisa en la sección de estructuras (sección 2) del Manual de Ingeniería. La profundidad de instalación está altamente influenciada por el tipo de relleno y nivel de compactación alrededor de la tubería. Los límites de relleno máximo para la tubería corrugada de pared sencilla DrenPro One® de Tigre-ADS fabricada bajo la norma ASTM F667, se muestran en la tabla 2 para una variedad de condiciones de relleno.

La Tabla 2 ha sido desarrollada considerando que el tubo está instalado conforme a ASTM D2321 y la sección de instalación (sección 5) del Manual de Ingeniería. Se mencionan los factores de máxima seguridad en la sección de estructuras (sección 2) del Manual de Ingeniería, se usan las propiedades de los materiales acordes con las características de rendimiento esperado para la tubería fabricada acorde con la norma ASTM F667; además asumiendo que el suelo natural es de resistencia adecuada y conveniente para una instalación.

Para más información, contáctese con nuestro departamento de ingeniería de Tigre-ADS.

Tabla 2

**Cobertura máxima Tuberías Tigre-ADS Pared Sencilla DrenPro One®
Según norma ASTM F667 (m)**

Diámetro Nominal mm (Pulg)	Clase I	Clase II	
	Compactación (A Volteo)	95%	90%
100 (4")	10.00	6.50	4.30
150 (6")	10.00	6.50	4.30
200 (8")	9.30	6.00	4.00
250 (10")	9.30	6.00	4.00
300 (12")	9.30	6.00	4.00
375 (15")	8.00	5.20	3.50
450 (18")	8.00	5.20	3.50
600 (24")	7.60	5.00	3.35

Notas:

1. *Estos resultados son basados en cálculos mostrados en la sección de las estructuras de la Handbook (v20.3) de drenaje de Tigre-ADS. Los cálculos no asumen presión hidrostática y consideran material sobre el lomo de la tubería de densidad de 1926 kg/m³ (120 pcf).*
2. *La Instalación se debe realizar de acuerdo con la sección 5 - Instalación del Manual de Ingeniería y ASTM D2321.*
3. *Los materiales deben ser adecuadamente compactados en el valle y entre las corrugaciones. El material de compactación y relleno debe realizarse uniforme a lo largo de la zona de todo el relleno.*
4. *Los niveles de compactación son demostrados según los ensayos de densidad Proctor estándar.*
5. *Las instalaciones de las tuberías fabricadas según norma ASTM F667, sólo son aplicables a las alturas de relleno según la utilización de los materiales y niveles de compactación indicados anteriormente.*
6. *En los proyectos donde la cobertura excede los valores máximos mencionados, debe consultar al departamento de ingeniería para consideraciones de diseño específico.*